


«Утверждаю»
Заместитель Генерального
директора – Главный инженер
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
 В.В. Козлов
«21» 05 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки Товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023г.

Наименование закупки: Золотник аварийного закрытия 150/63 (далее – ЗАЗ).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 720 078,48 сомони (семьсот двадцать тысяч семьдесят восемь сомони, 48 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку золотника аварийного закрытия 150/63

1. Общие требования:

- Страна производитель – Россия
- Производитель – Силовые машины.
- Количество – 1 комплект.
- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка ЗАЗ должна быть завода – изготовителя, которая обеспечивает сохранность ЗАЗ при транспортировке и проведении погрузочно – разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.
Поставляемый ЗАЗ сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.
Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки ЗАЗ и его упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче ЗАЗ Покупателю.
- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.
- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки ЗАЗ на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи ЗАЗ на основании выставленного счета.
- Требования к срокам поставки – II квартал 2023г.
- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.
- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации ЗАЗ должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 5 лет. Гарантия распространяется на весь поставляемый ЗАЗ. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу ЗАЗ в соответствии с техническим описанием производителя ЗАЗ. Гарантийный срок 5 лет, с даты подписания акта

приема-передачи ЗАЗ. При получении ЗАЗ и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования ЗАЗ. Поставщик за свой счет заменяет некачественный ЗАЗ качественным или поставляет недостающие комплектующие детали. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения ЗАЗ.

- *Дополнительная комплектация* – Отсутствует.
- *Перечень документации, передаваемый Заказчику* – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.
- *Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей* – Отсутствуют.
- *Иные требования* – Отсутствуют.

2. Технические требования к продукции:

2.1 Общие требования:

| | |
|------------------------|--|
| Модель | Золотник аварийного закрытия (ЗАЗ 150/63) |
| Рабочее давление МПа | 6,3 |
| Пробное давление МПа | 9,5 |
| Ход золотника мм | 85 |
| Технические требования | тело золотника должно свободно перемещаться со усилием не более 12 кгс |

- *Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной* – Поставляемый ЗАЗ должен быть новым, ранее не использованный.
- *Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить)* Настоящее изделие должно соответствовать следующим нормам или нормативным согласна сборочного чертежа 51.2168934СБ.
- *Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п.* – В соответствии с пунктом 2.1.
- *Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций)* – Обработка поверхностей деталей из разных материалов.
- *Требования по комплектации* – Базовая комплектация.
- *Требования по совместимости* – В соответствии с пунктом 2.1.
- *Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.)* – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого ЗАЗ.

3. **Применение аналогов** – Аналог допускается без изменения качественных и технических характеристик и должен быть того же ценового сегмента.

4. **Требования к Участнику закупки** (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- *Наличие опыта выполнения аналогичных поставок* – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.
- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.
- Иные требования – Отсутствуют.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха Наимов Хикмат Раджабович, тел.: (900) 09 51 01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

Начальник МЦ



Наимов Х.Р.